



FÖRKLARINGAR

- ① Inkommande matning (+) från Göteborgs Energi.
- ② Inre jordning mellan minusskena och skåp (gul/grön) RK 50mm2.
- ③ Kabelskärmar.
- ④ Utgående matning till frånskiljare.
- ⑤ Kontaktledningsstolpe.
- ⑥ Ventilavledare.
- ⑦ Minusskena i separat minusskåp.
- ⑧ Separat minusskåp.
- ⑨ Kabelskärm.
- ⑩ Kabel RK 120mm2 från minusskena i matarpunktsskåp till närmsta räl.
- ⑪ Minusskena i matarpunktsskåp.
- ⑫ Jordförbindning mellan kontaktledningsstolpe och minusskena i matarpunktsskåp. Kabel (gul/grön) min. RK 50mm. Kabeln ansluts i nederkant på kontaktledningsstolpe.
- ⑬ Kabel RK 50mm2 (gul/grön) från nederkant av kontaktledningsstolpe till närmste räl.
- ⑭ Jordning av ventilavledare. Kabel (gul/grön) RK 50mm. Kabeln ansluts i nederkant på kontaktledningsstolpe.
- ⑮ Kabel RK 120mm2 mellan kontaktledning och ventilavledare (topp).
- ⑯ Kablar RK 120mm2. En till varje räl.
- ⑰ Inkommande matning (-) från Göteborgs Energi.
- ⑱ Kontaktledning.
- ⑲ Utjämningsförbindningar för återledning. (RK 120mm2)
- ⑳ Sektionsisolator

I gaturäl skyddas rärlanslutning av skyddsåda.

Utjämningsförbindningar och återledningar (pos 19 och 16) samt jordningar (pos 10 och 13) med kontaktpressade kabelskor i båda ändar, ansluts mot räl med pinnlödning alternativt konisk kabelförankring.

A	1	090203	Kabel i pos.10 ändrad till RK 120mm2.		JS
Rev liff	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
<p>Atkins Sverige AB Hvitfeldtsgränd 15 411 20 Göteborg Tel: 031 7612550 Fax: 031 761 2551 www.atkinsglobal.com</p>			UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret		
HANDLÄGGARE Jonas Ström			VERIFIERAD CA	HAFT DEL	
DWG-FIL 21065		RITAD/KONSTR CA	NR	GODKÄND GÖTEBORG 061012	
SKALA -		DIARIENUMMER	RITNINGSNR 21065	REV A	

STANDARDRITNING
Återledning och skyddsjord för 2 st.
matarpunkter med ett separat minusskåp