



Stycklista

POS	BESKRIVNING	Leverantör	Artikelnr	C:a Antal
1	Matningstransformator REJ 100 08	TK	CG 590 002	1
2	Relätransformator REJ 150 05	TK	CG 590 010	1
3	Fasrelä (Elektronikenhet)	TK	CG 510 445	1
4	Säkerhetsrelä JRF 51305	TK	CD 510 412	1
4	Stativplint säkerhetsrelä	TK	CD 510 420	1
5	Motstånd	TK	CG 510 442	1
6	Plint 2,5 mm ²			
7	Plint 10 mm ²			
8	Överspänningsskydd			
9	Kortslutningsförbindning 2x2x50 mm ²			
10	Tilledare matning / upptag BV-RL 2x10mm ²			
I	Z-förbindning i Isolerad räl BV-RL 10mm ²			
S	Z-förbindning i Sammanh. räl. 2xRK50 mm ²			

Materiel som TK levererar skall vara tillhandahållet material.

För övrigt material gäller att annat likvärdigt material får användas.

Materiellistan gäller för spårledningsmateriel för 75Hz. Kopplingen i övrigt gäller även för 50Hz och 125Hz, men artikelnumren varierar då.

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
 Besöksadress: Rosenlundsgatan 4 Box 1094 405 23 GÖTEBORG Telefon: 0771 159 159 Telefax: 010 484 64 80			UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret		
			STANDDRITNING Spårledning Bombardier JZE 421		
HANDLÄGGARE		VERIFIERAD	HAFT DEL		
Tony Tjus		BB†	MW		
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21234	TTs	107454-103			
GODKÄND GÖTEBORG			SKALA	DIARIENUMMER	RITINGSNR
2014-04-07					21254