



OBS !!!

Då mastringen användes som infästning för viktwiren i en viktavankring med två hjul borras hålet till $\varnothing 22$ mm och $L = 400$.

Då mastringen användes som infästning för styrröret till vikterna borras hålet $\varnothing 26$ mm och $L = 300$.

Plattjärn 80 x 10 mm

Radien anpassas efter mastens diameter

Stålkvalité SS 1312

Detaljerna skall svetsas samman

Efter färdigställandet skall materialet Varmförzinkas enl. ISO 1461:1999

C	1	2012-11-19	Galv		PAKA
B	1	2011-01-20	3D-vy		PAKA
A	1	2002-04-25	Ersätter GS-ritning 20071		
Rev lit	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

<p>Atkins Sverige AB Hvitfeldtsgratan 15 411 20 Göteborg Tel: 031 761 9500 Fax: 031 761 9501 www.atkinsglobal.com</p>	UPPRÄTTAD FÖR			
	<p>STANDARDRITNING</p> <p>Mastring för viktavankring För styrrör (26 mm hål) För infästning av viktwire (22 mm hål)</p>			
HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL		
C. Andersson				
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR		
20743.dwg	C. Andersson			
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV
2002-04-25	1:4		20743	C