




FÖRKLARINGAR

- ① Inkommande matning (+) från Göteborgs Energi.
 - ② Inre jordning mellan minusskena och skåp (gul/grön) RK 50mm².
 - ③ Kabelskärmar.
 - ④ Utgående matning till frånskiljare.
 - ⑤ Kontaktledningsstolpe.
 - ⑥ Ventilavledare.
 - ⑦ Minusskena i separat minusskåp.
 - ⑧ Separat minusskåp.
 - ⑨ Kabelskärm.
 - ⑩ Kabel RK 50mm² (gul/grön) från minusskena i matarpunktsskåp till närmsta räl.
 - ⑪ Minusskena i matarpunktsskåp.
 - ⑫ Jordförbindning mellan kontaktledningsstolpe och minusskena i matarpunktsskåp. Kabel (gulgrön) min. RK 50mm. Kabeln ansluts i nederkant på kontaktledningsstolpe.
 - ⑬ Kabel RK 50mm² (gul/grön) från nederkant av kontaktledningsstolpe till närmste räl.
 - ⑭ Jordning av ventilavledare. Kabel (gul/grön) RK 50mm. Kabeln ansluts i nederkant på kontaktledningsstolpe.
 - ⑮ Kabel RK 120mm² mellan kontaktledning och ventilavledare (topp).
 - ⑯ Kablar RK 120mm². En till varje räl.
 - ⑰ Inkommande matning (-) från Göteborgs Energi.
 - ⑱ Kontaktledning.
 - ⑲ Utjämningsförbindningar för återledning. (RK 120mm²)
 - ⑳ Sektionsisolator
- I gaturäl skyddas rälanslutning av skyddslåda.
- Utjämningsförbindningar och återledningar (pos 19 och 16) samt jordningar (pos 10 och 13) med kontaktpressade kabelskor i båda ändar, ansluts mot räl med pinnlödning alternativ konisk kabelförankring.

Rev lit	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
Göteborgs Spårvägar Banteknik Projekteringssektionen Gullbergs Strandgata 34 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93			UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret		
HANDLÄGGARE Bo Carlsson			VERIFIERAD 	HAFT DEL	
DWG-FIL 21065		RITAD/KONSTR CA	NR 061012		
GODKÄND GÖTEBORG 			SKALA -	DIARIENUMMER	RITNINGSNR 21065

STANDARDRITNING
 Återledning och skyddsjord för 2 st.
 matarpunkter med ett separat minusskåp