



* MÅTT I MM

* MATERIAL Stenen skall vara av god och tät granit, stark och jämn, utan slag och släppor samt till färgen ljusgrå. Kvartrand eller barkyta får ej förekomma i koppytan.

* YTKRAV Bearbetning av ytorna utgår från sågad yta. Koppytan och 150 mm av framsidan, 50 mm av bakytan samt 50 mm av ändytorna skall vara bearbetade genom krysshamring med en hammare med 12 mm avstånd mellan hammarspetsarna. Största tillåtna fördjupningar i stenen 10 mm. Huggna ytor med undantag av fasad del av framytan skall vara rätvinkliga och stenen i övrigt avtuktad så att ytorna stå vinkelrätt eller undfallande mot koppytan.

A		2002-02-01	Ytkrav		RA
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
HANDLÄGGARE			VERIFIERAD	HAFT DEL	
ROLF ANDERSSON					
DWG-FIL		RITAD/KONSTR	DNR		
-4555		RA	363/93		
GODKÄND GÖTEBORG		SKALA		OBJEKTSNR	RITNINGSNR
93-12-01		1:5			363/93-4555
				REV	A

UPPRÄTTAD FÖR



Göteborgs Stad
Trafikkontoret

STANDARDRITNING
RAMSTEN

13/1 R-PC