

OPTION 1: BC PÅ PLATSER VID FASADER SKA FÖRSES MED SNED PLÅT PÅ TOPPEN FÖR ATT FÅ BORT BURKAR OCH FLASKOR PÅ SKÅPET. UTFÖRANDE I SAMRÅD MED BESTÄLLARE.

EBR-LÅS

ANTENN

ALT PLAC FÖR ANTENN VID OPTION1

MÄTUTRYMME
TYP A2
B220/H360

MOTTAGARE
SC-200

H04 HRT F40 F43

Q46 Q47 Q48

HB

M2/EM24

SP-53S

PE N FAST
STYRD STYRD STYRD
STYRD STYRD STYRD

EBR-LÅS

EBR-LÅS

SKYLTT

MARKNIVÅ

MARKFUNDAMENT

912.0

100.0

100.0

ENDAST FÖRSLAG PÅ LAYOUT

MAXMÅTT SKÅP: BxHxD=500x1160x250

16/10-17 10:00

-5591.dwg


C	Uppdaterat kapitelnamn för hänvisning till TH	SH	2017-10-16
B	Revidering	Dvn	2016-10-17
A	Revidering	CBN	2015-04-15
NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM



Göteborgs Stad
Trafikkontoret

TRAFIKKONTORET GÖTEBORG
STANDARDRITNING
BELYSNINGSCENTRAL TYP1

ARBETSNUMMER	RITTINGSNUMMER	
	363/93-5591	
KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE	BLAD
SBN	DVN	1
DATUM	FORTS.	REV.
2013-04-08	2	C



INK. MATNING 3L+PEN
Cu/ Al 2,5-50

UTGÅENDE STYRD
3L+N+PE
Cu 2,5-16

UTGÅENDE STYRD
3L+N+PE
Cu 2,5-16

UTGÅENDE STYRD
3L+N+PE
Cu 2,5-16

UTGÅENDE STYRD
3L+N+PE
Cu 2,5-16

UTGÅENDE STYRD
3L+N+PE
Cu 2,5-16

UTGÅENDE STYRD
3L+N+PE
Cu 2,5-16

UTGÅENDE FAST
3L+N+PE
Cu 2,5-16

16/10-17 10:00

-5591.dwg


C	Uppdaterat kapitelnamn för hänvisning till TH	SH	2017-10-16
B	Revidering	Dvn	2016-10-17
A	Revidering	CBN	2015-04-15
NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM



Göteborgs Stad
Trafikkontoret

TRAFIKKONTORET GÖTEBORG
STANDARDRITNING
BELYSNINGSCENTRAL TYP1

ARBETSNUMMER	RITNINGNUMMER	
	363/93-5591	
KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE	BLAD
SBN	DVN	2
DATUM	FORTS.	REV.
2013-04-08	3	C



16/10-17 10:00

-5591.dwg

C	Uppdaterat kapitelnamn för hänvisning till TH	SH	2017-10-16
B	Revidering	Dvn	2016-10-17
A	Revidering	CBN	2015-04-15
NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM



Göteborgs Stad
Trafikkontoret

TRAFIKKONTORET GÖTEBORG
STANDARDRITNING
BELYSNINGSCENTRAL TYP1

ARBETSNUMMER	RITNINGNUMMER	
	363/93-5591	
KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE	BLAD
SBN	DVN	3
DATUM	FORTS.	REV.
2013-04-08	4	C

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
POST	ANTAL	BENÄMNING	FABRIKAT	TYP	ANMÄRKNING				
					GENERELLT GÄLLER "12SB KRAVSPECIFIKATION BELYSNINGSCENTRALER"				
KABELSKÅP	1				VARMFÖRZINKAT IP34	KABELSKÅP SAMT ALLA STÅLDETALJER SKA YTBEHANDLAS OCH MÅLAS ENLIGT ROSTSKYDDMÅLNING			
KABELSKÅPSFUNDA.	1		ENSTO			AV STÅLKONSTRUKTIONER 12Q.			
MÅT.KABELINSATS	1		ENSTO	IS 4824		FUNDAMENT FÖRSTÄRKT MED EXTRA KORROSIONSSKYDD TYP POLYESTERLACK, RAL 7037.			
LÄS	2		STOCKHOLMSLÄS(EBR)						
Q20	1	HUVUDBRYTARE	ENSTO	KS3.63					
S40	1	H-O-A OMKOPPLARE	K&N	CA4 A250 VE21					
Q46	1	KONTAKTOR	SCHNEIDER/ABB	63A					
Q47	1	KONTAKTOR	SCHNEIDER/ABB	63A					
Q48	1	KONTAKTOR	SCHNEIDER/ABB	63A					
HR1	1	HJALPRELA + HJALPKONTAKER	ENSTO/ABB	2-PDL VÆXL					
F40	1	DVÆRGBRYTARE	ENSTO/ABB	1P, 10A, 10kA, C-KATEGORI					
F43	1	DVÆRGBRYTARE	ENSTO/ABB	3P, 6A, 10kA, C-KATEGORI					
F20	3x1	DIAZEDSÆKRING	ENSTO/ABB	DIII					
F22-28	3x7	DIAZEDSÆKRING	ENSTO/ABB	DII					
				DII					
BC BYGGS KOMPLETT MED RADFÄSTEN, DINFÄSTEN, BERÖRINGSSKYDD OSV			ENSTO/ABB						
SAMTLIGA DELAR/KOMPONENTER I BC FÅR BYTAS UT TILL LIKVÄRDIG PRODUKT, BESTÄLLARE BESTÄMMER LIKVÄRDIGHET									
SC-200	-	ERHÅLLS FRÅN BESTÄLLARE							
EM24	-	ERHÅLLS FRÅN BESTÄLLARE							
ANTENN RUND	-	ERHÅLLS FRÅN BESTÄLLARE							
SP-53S	-	ERHÅLLS FRÅN BESTÄLLARE	ÖVERSÄNNINGSSKYDD						

16/10-17 10:00

-5591.dwg

C	Uppdaterat kapitelnamn för hänvisning till TH	SH	2017-10-16
B	Revidering	Dvn	2016-10-17
A	Revidering	CBN	2015-04-15
NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM



Göteborgs Stad
Trafikkontoret

TRAFIKKONTORET GÖTEBORG
STANDARDRITNING
BELYSNINGSCENTRAL TYP1

ARBETSNUMMER	RITNINGNUMMER	
	363/93-5591	
KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE	BLAD
SBN	DVN	4
DATUM	FORTS.	REV.
2013-04-08	5	C



SKYLTEN SKALL POPNITAS MED SYRAFAST ROSTFRI OCH TRYCKTÄT POPNIT
 SKYLTEN SKALL LIMMAS MED PL400
 PLASTLAMINAT, SVART TEXT/VIT BOTTEN
 TEXT SKALL VARA CENTRERAD
 FÄSTHÅL 2ST 3,2mm

16/10-17 10:00

-5591.dwg

C	Uppdaterat kapitelnamn för hänvisning till TH	SH	2017-10-16
B	Revidering	Dvn	2016-10-17
A	Revidering	CBN	2015-04-15
NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM



Göteborgs Stad
Trafikkontoret

TRAFIKKONTORET GÖTEBORG
 STANDARDRITNING
 BELYSNINGSCENTRAL TYP1

ARBETSNUMMER	RITNINGNUMMER	
	363/93-5591	
KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE	BLAD
SBN	DVN	5
DATUM	FORTS.	REV.
2013-04-08	-	C