


OPTION 1: BC PÅ PLATSER VID FASADER SKA FÖRSES MED SNED PLÅT PÅ TOPPEN FÖR ATT FÅ BORT BURKAR OCH FLASKOR PÅ SKÅPET. UTFÖRANDE I SAMRÅD MED BESTÄLLARE.

Stockholmslås

ANTENN
ALT PLAC FÖR ANTENN VID OPTION1

Stockholmslås Stockholmslås
SKYLTL



MARKNIVÅ

2019-10-15

MARKFUNDAMENT

ENDAST FÖRSLAG PÅ LAYOUT

MAXMÅTT SKÅP: BxHxD=510x1160x250


E	Ny hänvisning till kontaktlistan	DV	2019-10-15
D	Ny bredd skåp, ny låstyp, rev. text skylt BC	IJ	2019-04-15
C	Uppdaterat kapitelnamn för hänvisning till TH	SH	2017-10-16
B	Revidering	Dvn	2016-10-17
A	Revidering	CBN	2015-04-15



Göteborgs Stad
Trafikkontoret

TRAFIKKONTORET GÖTEBORG
STANDARDRITNING
BELYSNINGSCENTRAL TYP1

ARBETSNUMMER	RITNINGSNUMMER	
	363/93-5591	
KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE	BLAD
SBN	DVN	1
DATUM	FORTS.	REV.
2013-04-08	2	E



16/10-17 10:00

INK. MATNING 3L+PEN
Cu/ Al 2,5-50

UTGÅENDE STYRD
3L+N+PE
Cu 2,5-16

UTGÅENDE STYRD
3L+N+PE
Cu 2,5-16

UTGÅENDE STYRD
3L+N+PE
Cu 2,5-16

UTGÅENDE STYRD
3L+N+PE
Cu 2,5-16

UTGÅENDE STYRD
3L+N+PE
Cu 2,5-16

UTGÅENDE STYRD
3L+N+PE
Cu 2,5-16

UTGÅENDE FAST
3L+N+PE
Cu 2,5-16

E	Ny hänvisning till kontaktlistan	DV	2019-10-15
D	Ny bredd skåp, ny låstyp, rev. text skytt BC	IJ	2019-04-15
C	Uppdaterat kapitelnamn för hänvisning till TH	SH	2017-10-16
B	Revidering	Dvn	2016-10-17
A	Revidering	CBN	2015-04-15




Göteborgs Stad
Trafikkontoret

TRAFIKKONTORET GÖTEBORG
STANDARDRITNING
BELYSNINGSCENTRAL TYP1

ARBETSNUMMER		RITNINGNUMMER	
		363/93-5591	
KONSTRUERAD AV	SBN	HANDLÄGGARE	DVN
DATUM	2013-04-08	BLAD	2
		FORTS.	3
		REV.	E

-5591.dwg



16/10-17 10:00

-5591.dwg

E	Ny hänvisning till kontaktlistan	DV	2019-10-15
D	Ny bredd skåp, ny låstyp, rev. text skytt BC	IJ	2019-04-15
C	Uppdaterat kapitelnamn för hänvisning till TH	SH	2017-10-16
B	Revidering	Dvn	2016-10-17
A	Revidering	CBN	2015-04-15



Göteborgs Stad
Trafikkontoret

TRAFIKKONTORET GÖTEBORG
STANDARDRITNING
BELYSNINGSCENTRAL TYP1

ARBETSNUMMER	RITNINGSNUMMER	
	363/93-5591	
KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE	BLAD
SBN	DVN	3
DATUM	FORTS.	REV.
2013-04-08	4	E

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
POST	ANTAL	BENÄMNING	FABRIKAT	TYP	ANMÄRKNING					
						GENERELLT GÄLLER "12SB KRAVSPECIFIKATION BELYSNINGSCENTRALER"				
KABELSKÅP	1				VARMFÖRZINKAT IP34	KABELSKÅP SAMT ALLA STÅLDETALJER SKA YTBEHANDLAS OCH MÅLAS ENLIGT ROSTSKYDDMÅLNING				
KABELSKÅPSFUNDA.	1		ENSTO			AV STÅLKONSTRUKTIONER 120. FUNDAMENT FÖRSTÄRKT MED EXTRA KORROSIONSSKYDD TYP POLYESTERLACK, RAL 7037.				
MÅT.KABELINSATS	1		ENSTO	IS 4824						
LÅS	2		STOCKHOLMSLÅS(EBR)							
Q20	1	HUVUDBRYTARE	ENSTO	KS3.63						
S40	1	H-0-A OMKOPPLARE	K&N	CA4 A250 VE21						
Q46	1	KONTAKTOR	SCHNEIDER/ABB	63A						
Q47	1	KONTAKTOR	SCHNEIDER/ABB	63A						
Q48	1	KONTAKTOR	SCHNEIDER/ABB	63A						
HR1	1	HJALPRELA + HJALPKONTAKER	ENSTO/ABB	2-POL VAXL						
F40	1	DVÄRGBRYTARE	ENSTO/ABB	1P, 10A, 10kA, C-KATEGORI						
F43	1	DVÄRGBRYTARE	ENSTO/ABB	3P, 6A, 10kA, C-KATEGORI						
F20	3x1	DIAZEDSAKRING	ENSTO/ABB	DIII						
F22-28	3x7	DIAZEDSAKRING	ENSTO/ABB	DII						
				DII						
BC BYGGS KOMPLETT MED RADFASTEN, DINFÄSTEN, BERÖRINGSSKYDD OSV			ENSTO/ABB							
SAMTLIGA DELAR/KOMPONENTER I BC FÅR BYTAS UT TILL LIKVÄRDIG PRODUKT, BESTÄLLARE BESTÄMMER LIKVÄRDIGHET										
SC-200	-	ERHÅLLS FRÅN BESTÄLLARE								
EM24	-	ERHÅLLS FRÅN BESTÄLLARE								
ANTENN RUND	-	ERHÅLLS FRÅN BESTÄLLARE								
SP-53S	-	ERHÅLLS FRÅN BESTÄLLARE	ÖVERSPÄNNINGSSKYDD							

16/10-17 10:00

-5591.dwg

E	Ny hänvisning till kontaktlistan	DV	2019-10-15
D	Ny bredd skåp, ny låstyp, rev. text skylt BC	IJ	2019-04-15
C	Uppdaterat kapitelnamn för hänvisning till TH	SH	2017-10-16
B	Revidering	Dvn	2016-10-17
A	Revidering	CBN	2015-04-15
NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM



Göteborgs Stad
Trafikkontoret

TRAFIKKONTORET GÖTEBORG
STANDARDDRITNING
BELYSNINGSCENTRAL TYP1

ARBETSNUMMER		RITNINGNUMMER	
		363/93-5591	
KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE	BLAD	
SBN	DVN	4	
DATUM	FORTS.	REV.	
2013-04-08	5	E	

Skylt BC



Skylten ska vara plastlaminat
 Texten ska vara svart på vit botten och vara centrerad
 Skylten ska limmas fast med PL400
 Märkning ska ske enligt EBR KJ 31:13 (kabelskåp) och SS 437 01 40
 (Anslutning av lågspänningsinstallation till elnätet)

Vilket nummer ny BC kommer att få erhålls av trafikkontoret. För kontakt se TH kap 1C kompetens "Belysning"

E	Ny hänvisning till kontaktlistan	DV	2019-10-15
D	Ny bredd skåp, ny låstyp, rev. text skylt BC	IJ	2019-04-15
C	Uppdaterat kapitelnamn för hänvisning till TH	SH	2017-10-16
B	Revidering	Dvn	2016-10-17
A	Revidering	CBN	2015-04-15
NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM



Göteborgs Stad
Trafikkontoret

TRAFIKKONTORET GÖTEBORG
 STANDARDRITNING
 BELYSNINGSCENTRAL TYP1

ARBETSNUMMER		RITNINGSNUMMER	
363/93-5591		363/93-5591	
KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE	BLAD	
SBN	DVN	5	
DATUM	FORTS.	REV.	
2013-04-08	-	E	