




Mått i mm

Material

Stenen ska vara av god och tät granit, stark och jämn, utan slag och släppor samt till färgen ljusgrå. Kvartrand eller barkyta får inte förekomma i koppytan.

Ytkrav

Bearbetning av ytorna utgår från sågad yta. Koppytan och 150 mm av framsidan, 50 mm av bakytan samt 50 mm av ändytorna ska vara bearbetade genom krysshamring med en hammare med 12 mm avstånd mellan hammarspetsarna. Största tillåtna fördjupningar i stenen 10 mm. Huggna ytor med undantag av fasad del av framsida ska vara rätvinkliga och stenen i övrigt huggen så att ytorna stå vinkelrätt eller undfallande mot koppytan.



**Göteborgs
Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDRITNING
Ramsten

Gäller fr.o.m.
TH 2022:3

Beslutad av Avdelning:

Ansvarig Enhet:

FORMAT

SKALA

RITNINGSNUMMER

REV

Planering och investering

Projektledning 3

A4

1:5

4555

C

REF:

PL0: 2022-01-18 11:00 STAMATI KATERINA