



Mått i mm

Material

Stenen skall vara av god och tät granit, stark och jämn, utan slag och släppor samt till färgen ljusgrå. Kvartrand eller barkyta får ej förekomma i kopytan.

Ytkrav

Bearbetning av ytorna utgår från sågad yta. Kopytan och 150 mm av framsidan, 50 mm av bakytan samt 50 mm av ändytorna skall vara bearbetade genom krysshamring med en hammare med 12 mm avstånd mellan hammarspetsarna. Största tillåtna fördjupningar i stenen 10 mm.

Huggna ytor med undantag av fasad del av framytan skall vara rätvinkliga och stenen i övrigt avtuktad så att ytorna stå vinkelrätt eller undfallande mot kopytan.



**Göteborgs
Stad**

Trafikkontoret

STANDARDRITNING
RAMSTEN

Gäller fr.o.m
TH 2022:1

Beslutad av Avdelning:

Ansvarig Enhet:

FORMAT

SKALA

RITNINGNUMMER

REV

A4

1:5

4555

B

REF:

PL0: 2022-01-18 10:16 STAMATI KATERINA