



## Anvisningar

Måtten i skissen är ungefärliga, den slutliga placeringen fastställs med markering.

Vägtrummans längd bör vara 4 till 6m beroende på omgivningen och dimensioneras så att den inte utgör ett hinder för vattenflödet.

Fyllnadsmaterialet ska vara 0-40 om inte annat överenskommit med beställaren.



**Göteborgs  
Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

## STANDARDRITNING

Principskiss för sättning av stolpfundament  
i dikeskant där extra fyllning fordras

Gäller fr.o.m  
TH 2024:1

Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur  
Ansvarig Enhet: Byggnadsverk Belysning

FORMAT: A3  
SKALA: 1:16

RITNINGNUMMER: 5507

REV