

## Belysningscentral



## Undercentral



## Kopplingskåp



Skytarna ska vara plastlaminat  
Texten ska vara svart på vit botten  
och vara centrerad. Typsnitt Arial  
Skytten ska limmas fast med PL400

Texthöjd 6mm  
Texthöjd 6mm  
Texthöjd 10mm  
Texthöjd 6mm  
Texthöjd 6mm

 <b>Göteborgs Stad</b> Stadsmiljöförvaltningen	STANDARDRITNING Skyttar belysning				
	Beslutad av Avdelning: Ansvärig Enhet: Anläggning och Infrastruktur   Byggnadsverk och Belysning		FORMAT A3	SKALA 1:1	RITNINGNUMMER 5599

Gäller fr.o.m  
TH 2024:2